

62. Námitka

Oddělit dešťové vody z ul. Evropské a developmentu Červený vrch.

Text.

Požadujeme vymezit plochy pro zadržení dešťových vod na Evropské. V současné době je do kanalizační stoky D zaústěna dešťová kanalizace DN 1000 z 1,7 km Evropské ul. , která natéká do splaškové kanalizace ve Vokovicích. Obdobně natéká i přepad ze vsakovacích drenů ze střech a zpevněných ploch objektu a komunikací Nepálská, Skotská, Irská, Tiberská....

Územní studie Šárecké údolí navrhuje tyto vody oddělit a navrhuje plochy kde a jak zachycenou vodu využít. Vodu navrhuje zachytit do biotopu poldrového typu. Zde by měla být část zadržena pro zálivku a část zadržena jako vodní plocha ze které by vytékal obnovený Krutecký potok.

Odůvodnění:

Zadržení dešťových vod je součástí strategie boje proti oteplování a zhoršování klimatu. Zachování vody v krajině je vysoká priorita veřejného zájmu. Pokud se v Praze se v vyskytuje takto snadno oddělitelná dešťová voda je žádoucí je skutečně realizovat. Taková to úprava zároveň minimalizuje přepady řezných splaškových vod do odlehčovací stoky D do Šárky.